97-1040

Mitú

Instructor
Carlos Arturo Lozano Vélez
Director (E)
Sena Regional Vaupés
AV 15 N 6 - 184 Barrio San José

Asunto: 97_9548_70 Contratar la compra, recarga e instalación de extintores para la sede San José y Cuervo Araoz del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés Vigencia 2025.

Cordial saludo apreciado subdirector.

El Centro Agropecuario y de servicios ambientales JIRJIRJIMO del SENA Regional Vaupés, en cumplimiento a los requisitos legales Decreto 1072 del 2015, Resolución 0312 de 2019 y la Ley 1575 de 2012, se requiere ***Contratar la compra, recarga e instalación de extintores para la sede San José y Cuervo Araoz del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés Vigencia 2025***, teniendo en cuenta que el fuego puede engullir en cuestión de segundos, por lo que es indispensable tener una mínima protección contra los incendios en el lugar de trabajo. En caso de un incendio, el **extintor** es nuestra primera línea de defensa contra las llamas, promoviendo de esta manera la salud y las condiciones de trabajo seguras para la prevención de lesiones y el deterioro físico y mental del trabajador, como medida de seguridad para cualquier empresa, este elemento puede ayudar a apagar pequeños incendios antes de que crezcan, lo que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Así mismo, nace la importancia de que las empresas dispongan de extintores recargados, para lo cual hay un total de 9 extintores para recarga y 30 extintores tipo Multipropósito para compra.

Por consiguiente, a continuación, se dictan las especificaciones técnicas de los equipos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Clasificador de Bienes y Servicios

Segmentos	Familias	Clases	Producto	Nombre
46000000	46190000	46191600	46191601	Extintores
55000000	55120000	55121700	55121725	Kits de señalización
31000000	31160000	31162500	31162506	Soportes de Pared

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	COMPRA
1	Extintor multipropósito 10 Lb Agente extintor: Fosfato Monoamónico. -Agente Expulsor: Nitrógeno (N2). - Cilindro en lámina: acero C20, recubierta con pintura electroestática amarilla. - Indicador de presión: Manómetro Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca). - Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos. – Alcance de descarga: 1 a 3 metros. Porcentaje de descarga: hasta el 97%. **Incluye señalización y gancho industrial.**		15

2	Extintor multipropósito 20 Lb Agente extintor: Fosfato Monoamónico. -Agente Expulsor: Nitrógeno (N2). - Cilindro en lámina: acero C20, recubierta con pintura electroestática amarilla. - Indicador de presión: Manómetro Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca). - Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos. – Alcance de descarga: 1 a 3 metros. Porcentaje de descarga: hasta el 97%. **Incluye señalización y gancho industrial.**		15

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	RECARGA
1	Recarga de Extintor de Agua capacidad: 2.5 GAL, material: lamina Coll Rolled. Diámetro: exterior 23 CM, válvula: Rosca 30 MM de bronce y manija en lamina, prueba hidrostática: 375 PSI, altura total: 44 CM, presión de servicio: 150 PSI, agente de extinción: gotas penetrantes. agente expulsor: Nitrógeno, peso aproximado: 30LBS, pintura externa: electrostática, rotulado extintor: calcomanía de instrucción y manejo, material: Niple Acero (30 MM).		8

2	Recarga de Extintor Rodante de 150 Libras Tipo Satélite de polvo químico seco MULTIPROPOSITO ABC. Fabricados en lámina calibre 3.1 mm, con dos ruedas en la parte trasera y una rueda giratoria en la parte de adelante en caucho, con manguera para su correspondiente descarga.		1

VALOR: $ 11.500.000
CDP: 1925
TIEMPO DE EJECUCION: 60 DIAS
DEPENDENCIA: 954824
RECURSOS: 10
POSICION DE GASTO: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02

Lo anterior para que se realicen los trámites correspondientes para su adquisición.

Muchas gracias por la atención prestada y su valiosa colaboración.

Cordialmente,

MIGDALIA TRUJILLO MATAPI
Coordinadora Grupo Mixto

Proyectó: Hanie Johana Viafara Trujillo
Cargo: Líder de Higiene y seguridad Industrial-SST