

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE									
1. NOMBRE DE UDS:	CDI DIBULLA			2. DIRECCIÓN:	CALLE 3 No. 8 - 41				
3. MUNICIPIO:	DIBULLA			4. DEPARTAMENTO:	LA GUAJIRA				
5. TIPO DE UDS:				6. COBERTURA:	214				
INFORMACIÓN GENERAL									
				SI	NO	ESTADO			
7. ¿CUENTA CON CONCEPTO DE DEMOLICIÓN?					X				
8. ¿CUENTA CON CONCEPTO DE VULNERABILIDAD?					X				
9. ¿CUENTA CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO?					X	10. Nombre:	11. ¿FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO?	No registra	
INFORMACIÓN TÉCNICA									
12. LA INFRAESTRUCTURA SE EVALÚA DE ACUERDO A LA GUÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA (GIPI)									
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA				SI	NO	ESTADO		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
13 - 15	¿La infraestructura cuenta con disponibilidad de servicios públicos o con sistemas alternativos para suplirlos de manera segura y sin implicar riesgos para los niños?	13. Agua	X		B		M	Dos veces por semana	
		14. Energía	X		B		M		
		15. Gas	X			R	M		
16	¿La infraestructura se encuentra en zona de riesgo no mitigable: Riesgo por inundación o remoción en masa (deslizamiento de tierras)?			X		R	M		
17	¿La infraestructura se encuentra a menos de 100 m, expuesta a industrias con emisiones contaminantes, redes de alta y media tensión, vías de alto tráfico, rondas hidráulicas, rellenos sanitarios o botaderos de basura, cercanía a batallones o depósitos de combustibles inflamables?		X			R	M		
18	¿La infraestructura cuenta con cubierta o techo en espacios pedagógicos, baños, administración, comedor, cocina, entre otros espacios que sean necesarios para la permanencia de los niños y las niñas?	X			B		M		
19	¿La accesibilidad a la edificación es fácil y posibilita la evacuación rápida y segura?	X			B		M		
20	¿La estabilidad física y el estado de conservación de la sede es aceptable, no se observan: grietas, fisuras, humedades, filtraciones, amenaza de ruina?		X		B	R			
21	¿La infraestructura cuenta con tanque para el almacenamiento de agua potable, suficiente para atender las necesidades y prestar la debida atención de los niños y las niñas?		X			R	M	Cuatro tanques elevados y 3 subterráneos	
22	¿La infraestructura, cuenta con más de un piso o nivel de altura?		X		B		M		
Zonas Exteriores o Recreativas				SI	NO	ESTADO		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
23	¿La infraestructura, cuenta con una zona de recibo apta para la llegada de los niños y las niñas?	X			B		M		
24	¿Las circulaciones cuentan con cubierta o techo, que evite que los niños y las niñas se mojen cuando circulan por la infraestructura?	X			B		M		
25	¿La infraestructura cuenta con zonas recreativas?	X			B		M		
26	¿La zonas recreativas están sembradas con césped o cubiertas con un material amortiguante (arena, piso de caucho resistentes a la intemperie)?	X				R	M		
27	¿La zonas recreativas están dotadas de juegos que promuevan la actividad física y el movimiento de los niños?	X			B		M		
Rampas o Escaleras				SI	NO	ESTADO		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
28	¿La infraestructura cuenta con escaleras, rampas o ascensores?	X			B		M	Rampas	
29	¿Las escaleras o rampas, tienen barandas a una altura de 1.00m del piso ?		X		B	R			
30	¿Las escaleras o rampas, tienen pasamanos a ambos lados a una altura entre 45 y 60 cm del piso?		X		B	R			
31	¿Las barandas cuentan con sucesión de elementos verticales (anti escalables) a una distancia entre 6 y no mayor a 10cm. ?		X		B	R			
32	¿Las escaleras o rampas cuentan con una puerta al iniciar y terminar, que evite el paso directo de los niños y las niñas?		X		B	R		N/A	
Espacios Pedagógicos				SI	NO	ESTADO		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
33	¿Cuentan con recubrimientos en los muros y pisos que faciliten periódicamente su aseo y mantenimiento?	X				R	M		
34	¿Cuentan con entradas de ventilación e iluminación natural?	X			B		M		
35	¿Los vidrios localizados en las áreas de atención a los niños, cuentan con película de seguridad o vidrio templado?		X		B		M		
36	¿Las toma corrientes se encuentra a una altura de 1.70m en las áreas de atención a los niños?	X			B		M		
37	¿Las aulas cuentan con un espacio para el almacenamiento de material didáctico?	X			B		M		
38	¿Las aulas cuentan con material anti deslizante en pisos?		X		B		M		
39	¿La infraestructura cuenta con Sala Cuna (3 a 23 meses)?		X		B		M		
40	¿El aula de 3 a 23 meses cuenta con espacio de: Cunas, Gateo, Lactario, Transición exterior, Cambio de pañales, Control de esfínteres y Almacenamiento.?		X		B		M		
41	¿Las aulas se encuentran dotadas de material pedagógico?	X			B		M		

TABLA DE COBERTURAS							
Espacio pedagógico No.	Dimensiones		Área del espacio pedagógico m²	Área en m² por niño (según guía).	Cobertura	Observaciones	
	Lado 1	Lado 2					
1	8,77	4,37	38,32	2	25		
2	8,77	4,63	40,61	2	25		
3	9,04	4,63	41,86	1	30		
4	9,04	4,63	41,86	1	32		
5	9,1	4,63	42,13	1	35		
6	8,77	4,63	40,61	1	32		
7	9,04	5,35	48,36	1	35		
TOTAL			293,74		214		

Zona de Baños		SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
43	¿El enchape de las paredes está a una altura mínima de 1.80m?	X			R	M	
44	¿Los lavamanos y/o mesones de lavamanos para niños están a una altura máxima de 45-50cm?	X		B		M	
45	¿Los baños infantiles tienen divisiones para sanitarios de 1.20m de altura?	X		B		M	
46	¿Las divisiones para sanitarios tienen puertas?		X	B	R		
47	¿Existen baños infantiles en las aulas de 24 a 36 meses?	X		B		M	
48	¿Existen baños para adultos (mixto según sea el caso) en la zona Administrativa?	X			R	M	
49	¿Existen baños infantiles para el comedor, independientes a los de las aulas?		X	B	R		
50	¿La distancia del espacio pedagógico al baño, es superior a los 20m de distancia?	X			R	M	
51	¿Los muros, mesones y divisiones son en materiales resistentes, durables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección?	X			R	M	

52	Indique la cantidad de unidad sanitarias encontradas, destinadas para niños y niñas:				Indique la cantidad de unidad sanitarias encontradas, para adultos:			
	Sanitario Línea Infantil	10	Lavamanos	15	Sanitario Línea Adulto	4		
	Sanitario Línea Adulto	0	Ducha	0	Lavamanos	4		
	Orinales	0	Lava colas	0	Orinal	0		
	Zona de Control de Esfínteres	0			Duchas	1		
* Una batería sanitaria (1 sanitario y 1 lavamanos) por cada 20 niñ@s. * Una ducha por cada 40 niñ@s								

Zona de Cocina y Preparación del personal		SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
53	¿La cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta mínimo con una entrada de ventilación e iluminación natural?	X			R	M	
54	¿Los muros de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con enchape o pintura epóxica a 1.80m de altura?	X			R	M	
55	¿Los pisos de cocina, almacenaje y preparación del personal, son antideslizantes y de fácil limpieza?	X			R	M	
56	¿Las ventanas cuentan con protectores que impidan la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos ?	X		B		M	
57	¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, se encuentran dotada?	X			R	M	
58	¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con una puerta que restrinja el ingreso de los niños y niñas?	X		B		M	
59	¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con bordes de entre piso y muros en media caña para fácil limpieza y desinfección?		X	B	R		
60	¿La zona de cocina, cuenta con lavado de alimentos, preparación de alimentos, armado de platos, lavado de menaje, depósito de menaje, despensa diaria y almacenamiento?	X			R	M	
61	¿La zona de preparación de personal, cuenta con baño de hombres y de mujeres, Vestier de hombres y mujeres?	X		B	R	M	
62	¿La infraestructura cuenta con zona de lavandería?	X			R	M	

Comedor		SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
63	¿Los pisos son en materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección?	X			R	M	
64	¿Cuenta con entrada de ventilación e iluminación natural?	X			R	M	
65	¿Cuenta con dotación?	X			R	M	
66	¿Cuenta con espacio de almacenamiento para los muebles infantiles?	X			R	M	Almacenan los muebles a un lado del comedor

TABLA DE COBERTURA COMEDOR						
Espacio	Dimensiones		Área del espacio pedagógico m²	Área en m² por niño (según guía).	Cupos autorizados	Observaciones
	Lado 1	Lado 2				
Comedor	15,97	8,08	129,04	0,5	250	Requiere ampliación de comedor /Aula multiple

En espacio de comedor, el índice de metros cuadrados por niño es: 0.80m² por niño.
Como alternativa el uso de comedor puede hacerse en dos turnos.

Aula Múltiple		SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
68	¿Los pisos son en materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección?		X	B		M	Usan el mismo comedor como aula multiple
69	¿Cuenta con entrada de ventilación e iluminación natural?		X	B		M	
70	¿Cuenta con espacio de almacenamiento para los muebles infantiles?		X	B		M	


Cuartos Técnicos		SI	NO	ESTADO			OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
71	¿La infraestructura cuenta con depósito de basuras?	X		B	R		

72	¿La infraestructura cuenta con planta eléctrica, sistema hidroneumático, cuarto de gas y cuarto eléctrico?	X		B	R		
Otros identificados por el comisionado		SI	NO	ESTADO		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
73			X	B	R		
74				B	R	M	

REGISTRO FOTOGRAFICO

76. Nombre de la foto:	ACCESO PRINCIPAL				76. Nombre de la foto:	ESPACIOS PEDAGOGICOS			
77.					77.				
78. ESTADO	79. REGULAR	X	80. MALO		78. ESTADO	79. REGULAR	X	80. MALO	
81. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES					81. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES				
Se requiere construir las rampas y las barandas de protección para garantizar el acceso para personas en condición de discapacidad y sus respectivos pasamanos a fin de cumplir con la Ley 1618 de 2013, el porton de acceso vehicular ubicado en la fachada principal requiere mantenimiento o reemplazo.					Esta área requiere vidrios en ventanas con películas protectoras y mejor dotación. Adicionalmente se requiere la construcción de nuevos espacios pedagógicos, alrededor de tres (03) aulas más a fin de garantizar los lineamientos establecidos por ICBF para atención a la primera infancia.				
82. Dimensiones / Unidad / Área :		293,74			82. Dimensiones / Unidad / Área :		25,32		

76. Nombre de la foto:	BAÑOS				76. Nombre de la foto:	ESPACIOS EXTERIORES			
77.					77.				
78. ESTADO	79. REGULAR	X	80. MALO		78. ESTADO	79. REGULAR		80. MALO	
81. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES					81. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES				
Se requiere la construcción de dos nuevas baterías sanitarias infantiles al igual que la estructura.									
82. Dimensiones / Unidad / Área :		46,2			82. Dimensiones / Unidad / Área :				

CONCLUSIÓN FINAL						
	SI	NO	ESTADO	OBSERVACIONES GENERALES		
83. ¿EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ES APTA PARA LA OPERACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS?	X			A fin de dar cumplimiento a características establecidas en la Guía para Atención para la Primera Infancia requiere las siguientes intervenciones: 1.Mantenimiento en pintura general de la sede mediante resane y pintura de los diferentes espacios. 2.Reforzamiento del Cerramiento mediante la construcción de columnas en concreto a lo largo del mismo. 3.Mantenimiento de rejas en acceso principal y barandas para personas en condición de discapacidad. 4.En las áreas pedagógicas los vidrios no cuentan con película de seguridad o vidrio templado. 5.Impermeabilización de cubierta por infiltración de aguas lluvia en espacios pedagógico y la rectificación en la impermeabilización según las necesidades de servicio. 6.Mantenimiento de redes eléctricas mediante habilitación de puntos eléctricos en las diferentes áreas del inmueble. 7.Mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias en baños tanto infantiles como de adulto reciente actividades como: cambio de grifería de lavamanos, habilitación de grifería en sanitario, cambio de elementos como duchas, llaves, sanitarios y lavamanos en mal estado, etc. 8.Requiere instalación de cerraduras en puertas. 9.Mantenimiento general de la carpintería metálica y de madera. 10.Mantenimiento de muebles inferiores y superiores en cocina.		
84. Firma:  85. NOMBRE: Mg. ARIYURIS LISNEY OJEDA MELO PROFESIONAL ICBF - SEDE REGIONAL GUAJIRA QUE DILIGENCIA LA FICHA / REF, <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">86. FECHA DE VISITA:</td> <td style="width: 50%;">22-may-24</td> </tr> </table>					86. FECHA DE VISITA:	22-may-24
86. FECHA DE VISITA:	22-may-24					
<i>Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</i> Cualquier copia impresa de este documento es controlada como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012						