Certificado de Servicio Nº 482

LAVADO DE TANQUES
Fecha de ejecución: 02 / 12 / 2023

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 3 a 68 f 07
111611 PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C003752

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI
Sede: Convenio 9362
Dirección: Carrera 90 # 149 - 73
Municipio: 111171 BOGOTA / SUBA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3175136115, 3175136115

PRESTA EL SERVICIO

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 3 a 68 f 07
111611 PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C003752

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques 500 litros
MÉTODO DE CONTROL: Físico

FECHA Y HORARIO

02/12/23 11:00 - 11:45

CONTRATO

Contrato Nº: 20-2023. **Caduca:** 12/12/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
Tropelin		N/A	Aspersión manual	8 ml/ Litro	32 ml	Tanques de almacenamiento de agua potable	1574-Tr1

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Servicio de lavado y fraguado de tanques que sirven para almacenamiento de agua potable

Certificado valido hasta el 2 de junio del año 2024

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:
02/12/2023 11:45

Nombre y firma del Responsable Técnico
Julie Nerieth Martinez Suarez
C.C.: 1030522553

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Fredy Mauricio Lievano Chingate
C.C.: 1024466694

Certificado de Servicio Nº 482

LAVADO DE TANQUES
Fecha de ejecución: 02 / 12 / 2023

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 3 a 68 f 07
111611 PUENTE ARANDA · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C003752

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12