A.I.S Asesorias S.A.S NIT. 901.173.640-4

CON CONCEPTO FAVORABLE BOGOTA-SQ000 -19371- 2024

CERTIFICA EN LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES AL

ESTABLECIMIENTO : JARDIN INFANTIL EMANUEL

DIRECCION : CALLE 23 # 106 - 56
CIUDAD : BOGOTA D.C
FECHA DEL SERVICIO : 14/02/2025
NIT:

ACTIVIDAD REALIZADA : LAVADO (X) DESINFECCION (X)

INFORMACION DEL LAVADO

Nº DE TANQUES	TIPO DE MATERIAL	CAPACIDAD	CONFINADO / AÉREO	
1	POLIURETANO	500 LITROS		X

PRODUCTO UTILIZADO	CONCENTRACIÓN
HIPOCLORITO DE SODIO	AL 5.25%

APLICACIÓN	MANUAL	MECÁNICA
	X	

OBSERVACIONES

REALIZAR REVISIÓN PERIÓDICAMENTE DEL TANQUE ,PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE POSIBLES DESECHOS.

ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VALIDACION DE SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

ANEXOS: CONCEPTO FAVORABLE EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA FICHAS TECNICA .

RESPONSABLE DEL LAVADO: Robinson Javier Pinzon Gomez

REPRESENTANTE LEGAL :
ROBINSON JAVIER PINZON GOMEZ
A.I.S Asesorias S.A.S
NIT 901.173.640-4

TECNICO A.I.S Asesorias S.A.S
JOHN JAIRO YEPES
CELULAR : 316 342 99 03

AIS ASESORIAS SAS GERENTE

NO ES VALIDO SIN SELLO SECO

Correo :aisasesorias18@gmail.com Calle 66#79-38 local 4 Barrio Santa Helenita, Bogota
Telefono : 313. 881.61.16

Powered by CamScanner

AISAsesorías

DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A *"Líderes en CalidaCumplimiento y Servicio"* www.dqisa.com

FICHA TÉCNICA
HIPOCLORITO DE SODIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Químico	Hipoclorito de Sodio
Fórmula Química	NaOCl
Peso Molecular	74.45 g/mol.
Sinónimos	Agua Lavandina, sal sódica del ácido hipocloroso

2. DESCRIPCIÓN

Esta sal es inestable en el aire, a menos que se mezcle con hidróxido de sodio.
Fuerte agente oxidante.
Generalmente se emplea o se guarda en solución.
De olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido.
Soluble en agua fría, lo descompone el agua caliente.
Se obtiene por disolución de cloro gaseoso en solución de soda cáustica

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V	12.6 mín
Cloro Libre	130 g/l mín.
Alcalinidad total (NaOH) %W/W	< 1.670
Densidad (20/20^{0}C)	1,18 - 1.25 g/ml

4. PROPIEDADES

Apariencia	Líquido
Color	Verdoso pálido (ligeramente amarillo) Olor
W RHG	penetrante e irritante,
parecido al cloro pH (a 160 g/l H_2O)	12
Punto de fusión	-16ºC
Punto de ebullición	96 - 99ºC

FECHA DE REALIZACION	REALIZO	ACTUALIZO I.Q. IVAN DARIO OSPINA
2010/05/03	I.Q-IVAN DARIO OSPINA	MAYO 05-2020

Carrera 50C No. 10 Sur – 18 PBX: 361 07 11 Ext 109 iospina@dqisa.com Medellín Colombia

Powered by CamScanner

AISAsesorías

PROTOCOLOS PARA EL LAVADO Y DESINFECION DE TANQUES

A. Adquirir los desinfectantes en un almacén autorizado.
B. Leer cuidadosamente la etiqueta del producto y aplicar la concentración sugerida (ASESOR TECNICO)
C. Revisar cuidadosamente los equipos de lavado y corregir fugas en mangueras y conexiones, evitar falsas presiones comuníquelas.
D. En caso de contaminación o quemadura accidental lavarse inmediatamente y cambiarse la ropa contaminada, no comer, beber o fumar mientras está trabajando. Lavarse manos y cara antes de hacerlo (norma valida antes, durante y después del lavado).

NORMAS ANTES DEL LAVADO DE TANQUES PARA EL CLIENTE O SOLICITANTE

A. Desocupar el tanque un día antes previo al lavado.
B. Informar la dificultad o restricción para el acceso al tanque a intervenir
C. Informar de fugas o grietas en tuberías, tejado y tanque
D. Desconectar equipos o conexiones eléctricas o antenas aéreas.

NORMAS DURANTE EL LAVADO DE TANQUES PARA LA EMPRESA CONTRATADA

A. Evitar los días calurosos y de racionamiento para hacer el lavado e informar a los habitantes
B. Utilizar los elementos de protección personal recomendados en los productos y protocolo de la empresa.
C. Tomar las precauciones necesarias para evitar daños al ambiente o edificaciones cercanas y animales domésticos.
D. No utilizar las mangueras o hidrolavadora en caso tal de obstrucción o falsas presiones
E. Colocar los productos de limpieza y desinfección en un lugar seguro aireado y sellado
F. De existir residuos sólidos presentes en el tanque realice la remoción manual. Y llévelos a la disposición transitoria

NORMAS DURANTE EL LAVADO DE TANQUES PARA EL CLIENTE O SOLICITANTE

A. Retirar prendas o equipamiento del lugar a intervenir
B. Preguntar al técnico cual es la concentración del hipoclorito y las indicaciones

NORMAS DESPUES DEL LAVADO DE TANQUES PARA LA EMPRESA CONTRATADA

A. Lavar el equipo y utensilios utilizados sin contaminar alrededores
B. Los envases vacíos deberán tener triple lavado y disposición transitoria en la empresa
C. Abra la válvula de entrada de agua al tanque para garantizar un nivel de agua entre 10 y 20 cms de altura, cuando se haya logrado la lámina de agua deseada, cierre la válvula
D. Guardar lo empaques o envases con sobrantes bien cerrados y en el lugar destinado para tal fin
E. Lavar la ropa y los elementos de protección sin contaminar fuentes de agua
F. Bañarse completamente el cuerpo con agua y jabón incluyendo cuero cabelludo y debajo de las uñas (ducha empresa)

NORMAS DESPUES DEL LAVADO DE TANQUES PARA EL CLIENTE O SOLICITANTE

A. Aplicar las observaciones del técnico
B. Antes en poner en funcionamiento o fluido del agua verificar goteo o fugas de la tubería.
C. Solicitar al técnico que gradué el flotador y coloqué la tapa con seguridad.

EL CONTRATANTE declara conocer la responsabilidad y poder de los productos aplicados en la desinfección y por lo tanto tomará las precauciones que considere necesarias para la salud y la de las personas que habitan o trabajan en la edificación tratada (ver ficha técnica del producto aplicado).
EL CONTRATISTA QUIEN SUMINISTRA EL SERVICIO aclara que la efectividad del tratamiento depende de la regularidad con que se haga el lavado. No se hace responsable de la perdida, deterioro o daño de objetos, productos o lugares físicos durante el lavado. No se efectuarán labores de aseo posteriores al tratamiento. No se manipulará muebles o enseres antes, tejados ni otros. durante ni después del tratamiento. Se limitará a hacer el lavado en los sitios especificados.
CONTRATANTE RESPONSABLE O VEEDOR

Enterado y a satisfacción: _____ **FirMA** _____

Powered by CamScanner

AISAsesorías

EXAMEN FISICO QUIMICO DEL AGUA

PRELAVDO DE TANQUE		POST LAVADO DE TANQUE	
APARIENCIA DEL AGUA	TURBIA	**APARIENCIA DEL AGUA**	TRANSPARENTE
OLOR Y SABOR	LEVE ALCALINIAD/ SIN OLOR	**OLOR Y SABOR**	SIN OLOR / SIN SABOR
PRESENCIA DE ALGAS	NO	**PRESENCIA DE ALGAS**	NO
PRESENCIA DE HONGOS	BAJO	**PRESENCIA DE HONGOS**	NO
SEDIMENTACIÓN	ALTA	**SEDIMENTACIÓN**	NO
OBJETOS EXTRAÑOS	NO	**OBJETOS EXTRAÑOS**	NO
TAPAS	NO	**TAPAS**	NO
ROTACIÓN DEL AGUA	TODOS LOS DIAS	**ROTACIÓN DEL AGUA**	TODOS LOS DIAS
ACUMULACIÓN DE BACTERIAS	SI	**ACUMULACIÓN DE BACTERIAS**	NO


ESCALA DE PH



ESTADO DE CLORO RESIDUAL Y PH			
PRE LAVADO DE TANQUE 1		**POST LAVADO DE TANQUE 1**	
PARAMETRO DE CLORO		**PARAMETRO DE CLORO**	1.7
PARAMETRO DE PH		**PARAMETRO DE PH**	7.0

Powered by CamScanner

AIS Asesorías

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
EPP	**AREA DE PROTECCION**	**CARATERISTICAS**	**SI**	**NO**
OVEROL		• LIVIANO • RAPIDO • SECADO EVITAR CONTACTO CON LA PIEL	X	
GAFAS DE SEGURIDAD		• Protección • ocular Ajuste • al rostro • Ligeras • Exposición a salpicaduras de productos químicos o ante la presencia de gases, vapores	X	
CASCO DE SEGURIDAD		• Protección de la cabeza contra peligros de impacto y penetración • Fabricado en polietileno de alta densidad • Diseño liviano	X	
BOTAS		• Flexible • Suela Antideslizante • Protege contra el agua y la humedad • Fabricada en PVC	X	
PROTECCION RESPIRATORIA		• Trae un respirador el cual lleva filtros 3M 6005	X	

Powered by CamScanner

AISAsesorías

ELEMENTOS DE SEGURIDAD A USAR				
EPP	**AREA DE PROTECCION**	**CARATERISTICAS**	**SI**	**NO**
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO		• Equipo de protección contra caídas • Fabricado con correas cocidas • Incluye partes que permiten la conexión de equipos y asegurarse a un punto de anclaje • RESISTENCIA: 2,500 Kg.	X	
CONECTOR DOBLE CON ABSORBEDO DE CHOQUE		• Sistema que permite la unión del arnés con el punto de anclaje • RESISTENCIA: 2,500 Kg.	X	

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 004583**

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: 08 | 04 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 805576	Número de Inscripción: SQ 000 79371	Número de carpeta: E 277

Razón social: A.I.S Asesorias S.A.S

Nombre del establecimiento: A.I.S Asesorias

NIT: 901 773 640 DV 4 | Sede: Unica

Dirección: Cl 68A 79 38 LC 4

Ubicación: No aplica

Localidad: Engativa | UPZ: Boyaca Real

Barrio: S.C. Santa Helenita | Teléfonos 3 738 [illegible] 776

Correo electrónico para notificación*: rpinzon327@gmail.com

Nombre propietario: A.I.S Asesorias S.A.S

Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☒ PEP☐ PS☐ PTP☐ | Número de documento: [illegible]1364U[illegible]

Nombre representante legal: Robinson Javier [illegible]

Tipo de documento: C.C.☒ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐ | Número de documento: [illegible]076650[illegible]

Dirección de notificación: Cl 68A 79 38 LC 4

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI☒ NO☐ 037 [illegible]68

Línea de intervención: Seguridad Qui[illegible]

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de [illegible] y desinfección de tanques de almacenamiento

Tipo de establecimiento: control de vectores/lavado y desinfección de tanques de agua potable/desinfección ambiental

Número de trabajadores: 3 | Horario: Diurno☒ Nocturno☐ 24 horas☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viern[illegible] Domingo a domingo☒ Fin de sema[illegible] Otro:

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	19	03	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3	/	/	/	/	/	/
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

COPIA DOCUMENTO PARA JARDIN INFANTIL EMANUEL

Version. Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004583

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ___ días, contados a partir de día ___ del mes de ___ de ___, que vence el día ___ del mes de ___ de ___. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socializa alerta de sarampión y correo del proyecto liderplaguicidastanques@subred suroccidente.gov.co
Se relaciona acta de verificación Ley 1335 de 2009 AF07C 125029 del 08/04/2024

Se emite concepto sanitario: FAVORABLE

COPIA DOCUMENTO PARA JARDIN INFANTIL EMANUEL

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 08/04/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	Daniel Esteban Sarmiento Lopez	Nombre:	Stefanny Sanchez Quiroga
Tipo de documento:	C.C.	Tipo de documento:	CC
Número de documento:	1022393955	Número de documento:	1070960749
Profesión u oficio:	Ingeniero Quí...	Profesión u oficio:	Medico veterinario
Firma:	Daniel Sarmiento L...	Firma:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	John Jairo Yepes	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C.[X] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]	Tipo de documento:	C.C.[ ] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]
Número de documento:	9320 5597	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal[ ] Propietario[ ] Encargado[X]	Firma:	
Firma:	John Jairo Yepes		

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Versión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner