TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA DE AMBIENTE

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
18	09	2024

SERVICIO No
OFICINA: SDA
CÓDIGO No.

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS POWER PLUS	PP456TTU

SERIE

PLACAS

HORAS DE TRABAJO: 58

TIPO DE MONTAJE

	ESTACIONADO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	225
R-T	225
TS	225
R-N	126
S-N	125
T-N	125
KVA	456
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	—
BATERÍA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
REFRIGERANTE	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS, LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y VALIDACION ESTADO DE FLUIDOS, PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO SIN CARGA, EL GRUPO ELECTROGENO QUEDA OPERATIVO

* SE REQUIERE COORDINAR PRUEBAS CON CARGA
* SE REQUIERE CAMBIO Y ADECUACION SENSOR NIVEL REFRIGERANTE (TORRE DE ENFRIAMIENTO.
* PRESENTA FUGA LEVE DE ACEITE EN RETENEDOR DELANTERO

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre Jhon Jairo Vargas Diaz
Cédula 79 765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Herson Orlando Fuentes Villamizar
Cédula 1.094.276.464
Cargo Apoyo Técnico de Proyectos
Teléfono 3155657136
Firma

TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 12 | M 09 | A 2024

SERVICIO No

OFICINA: CAURFFS

CÓDIGO No.

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	AP215S

SERIE: 1913216

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

	ESTACIONARIO
TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	223
R-T	223
TS	223
R-N	128
S-N	128
T-N	128
KVA	250
KW	200

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	—
BATERÍA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
REFRIGERANTE	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, REVISION DE FLUIDOS, VERIFICACION DE AJUSTE EN CONTACTOS Y BORNERAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE REQUIEREN CAMBIOS DE ACEITE FILTROS Y DE REFRIGERANTE, SE REQUIERE CAMBIO DE TAPA RADIADOR.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jaino Vargas Diaz	**Nombre** Herson Orlando Fuentes
Cédula 79 765 233	**Cédula** 1094276464
Cargo TECNICO	**Cargo** Profesional Subdirección Contractual
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3155657136
Firma	**Firma**