TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	SERVICIO No	
		OFICINA	ENGATIVA
ATENCIÓN DE SERVICIO	D: 14 M: 02 A: 2025	CÓDIGO No.	

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [ ] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE
PLACAS
HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERÍA	

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA ASISTENCIA TECNICA, INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA, EL GRUPO ELECTROGENO QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD.

* SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS POR CUMPLIMIENTO DE VIDA UTIL Y DETERIORO

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO		FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO	
Nombre	JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	Nombre	Herson Orlando Fuentes
Cédula	79 765 233	Cédula	1094276464
Cargo	TECNICO	Cargo	Apoyo Técnico
Teléfono	3174378383	Teléfono	
Firma		Firma	