RPB ingeniería SAS
Innovación • Eficiencia

TRANSFORMADOR B4				
DESCRIPCION CARGA				
TIPO	**P (W)**	**Q (VAR)**	**S (VA)**	**FP**
CARGAS NORMALES (IL TC AA)	277587	102619	295948	0,94
CARGAS REGULADAS	114360	41507	121660	0,94
TOTAL CARGA	**391948**	**144126**	**417607**	**0,94**
TRANSFORMADOR A INSTALAR (KVA)	400			
TENSION PRIMARIO (V)	480			
I PRIMARIO (A)	481,7			
I PRIMARIO x 1,25 (A)	602			
PROTECCION PRIMARIO (A)	600	TIPO D		
TENSION SECUNDARIO (V)	208			
I SECUNDARIO (A)	1110,3			
I SECUNDARIO x 1,25 (A)	1388			
PROTECCION SECUNDARIO	1250			
IMPEDANCIA %	3			
TRANSFORMADOR SECO CLASE H 400 KVA				

José Antonio Palacio Ríos