TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 12 | M 12 | A 2024

SERVICIO No: 27-24
OFICINA: CDC. Simon Bolivar
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA
DIESEL: ✓
GASOLINA:

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	AF 44 D6

SERIE: 220 616 02

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 6.37 H

TIPO DE MONTAJE

	Estacionario
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	✓
CARGADOR DE BATERÍA	✓

VOLTAJE


R-S	208
R-T	208
TS	210
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	44
KW	35

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	61

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	



OBSERVACIÓN

Se realiza revision Electromecanica al equipo electrogeno marca. ABC.

- revision niveles: Aceite, refrigerante, Acpm
- pruebas de Funcionamiento
- Toma de voltajes y corriente.
- limpieza General
- Transferencia automatica (modulo imperium) Sin novedad.
- registro Fotografico.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Emerson Jaramillo	**Nombre** Cristian Camilo Sanchez M.
Cédula 80 063 693	**Cédula** 1053818999
Cargo Tecnico	**Cargo** Operario 487-13
Teléfono 317 4730851	**Teléfono** 3504550776
Firma	**Firma**

TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL			SERVICIO No	29-24
				OFICINA	los Cerezos
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	12120
	13	12	2024		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [X] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	X
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	Yorking 65

SERIE: YN19010100038

PLACAS: YDY 5053

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE: Estacionario

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK

CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	207
R-T	208
TS	208
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	38
KW	30

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se raliza revicion Baterras - Nivel de aceite - Nivel Refrigerante. - limpieza Filtro prueva modo manual. OK

Se requiere. Suministro Acpm. Nivel 1/4 de Tanque.

Se deja en modo manual ya que modo automatico. No Funciona el Acensor.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO		FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO	
Nombre	Jhon Gomez	Nombre	Yeison Moreno Rodriguez
Cédula	1033773243	Cédula	1033 714119
Cargo	Tecnico	Cargo	Responsable
Teléfono		Teléfono	3129389821
Firma	Jhon Gomez	Firma	

TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
13	12	2024

SERVICIO No: 30-24
OFICINA: JJ Sauces
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: V — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	X
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 1105 22177

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	207
R-T	208
TS	208
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	38
KW	30

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Revicion Nivel ACPM. Foll. Revicion baterias OK
Refrigerante OK - Nivel de aceite bajo limpieza
filtros y aseo en general.
Planta modo STOP.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre: Jhon Gomez	Nombre: Sebastian Baron
Cédula: 1033733243	Cédula: 1013094174
Cargo: Tecnico	Cargo: Aux Administrativo
Teléfono:	Teléfono: 3217090225
Firma: Jhon Gomez	Firma: Sebastian Baron

TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 13 M 12 A 2024

SERVICIO No 31-24

OFICINA Centro dia luz y esperanza

CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [1] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [1]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA: DIESEL [1] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 1711224

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	207
R-T	208
TS	208
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	38
KW	30

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza revicion Nivel Acpm 1/2 tanque Refrigerante OK. Limpieza de FILTRO - revicion Baterias - planta en modo automatico - limpieza en general - Nivel aceite OK.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre: Jhon Gomez	Nombre: David Moreno
Cédula: 1033733243	Cédula: 79778208
Cargo: Tecnico	Cargo: Responsable
Teléfono:	Teléfono: 3123194488
Firma: Jhon Gomez	Firma:

TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
14	12	2024

SERVICIO No: 32-24
OFICINA: BELLA FLOR
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER ~~BINK~~ GEN	PG-40 KW
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 40KW 1909 081483

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 9.5

TIPO DE MONTAJE — ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA — OK
CARGADOR DE BATERÍA — OK

VOLTAJE

R-S	222
R-T	222
TS	221
R-N	128
S-N	128
T-N	128
KVA	50
KW	40

AMPERAJE

R	5
S	1
T	13
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTRO MECANICA, REVISION DE FLUIDOS, REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS, LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y VERIFICACION DE TRANSFERENCIA CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SIN NOVEDAD

* NIVEL DE COMBUSTIBLE 1/4

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre: Jhon Jairo Vargas Díaz
Cédula: 79 765 233
Cargo: TECNICO
Teléfono: 3174378383
Firma:

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre: Oneyl Santander C
Cédula: 33.334.731
Cargo: Responsable
Teléfono: 3165777071
Firma: