TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
12	12	2024

SERVICIO No: 27-24
OFICINA: CDC. Simon Bolivar
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	AF 44 D6

SERIE: 220 616 02

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 6.37 H

TIPO DE MONTAJE

	Estacionario
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	✓
CARGADOR DE BATERÍA	✓

VOLTAJE


R-S	208
R-T	208
TS	210
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	44
KW	35

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	61

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE
BATERÍA
FILTRO AIRE
FILTRO ACEITE
FILTRO COMBUSTIBLE
REFRIGERANTE
COMBUSTIBLE
OTROS



OBSERVACIÓN

Se realiza revision Electromecanica al equipo electrogeno marca. ABC.

- revision niveles: Aceite, refrigerante, Acpm
- pruebas de Funsionamiento
- Toma de voltajes y corriente.
- limpieza General
- Transferencia automatica (modulo imperium) Sin novedad.
- registro Fotografico.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Erickson Jaramillo	**Nombre** Cristian Camilo Sanchez M.
Cédula 80 063 693	**Cédula** 1053818999
Cargo técnico	**Cargo** Operario 487-13
Teléfono 317 4730 851	**Teléfono** 3504550776
Firma	**Firma**

TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 13 | M 12 | A 2024

SERVICIO No: 29-24
OFICINA: los Cerezos
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: X — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA: DIESEL: X — GASOLINA:

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	Yorking 53

SERIE: YN1901010038

PLACAS: YDY 5053

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE: Estacionario
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE


R-S	207
R-T	208
TS	208
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	38
KW	30

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE
BATERÍA
FILTRO AIRE
FILTRO ACEITE
FILTRO COMBUSTIBLE
REFRIGERANTE
COMBUSTIBLE
OTROS



OBSERVACIÓN

Se valiza revicion Baterias - Nivel de aceite - Nivel Refrigerante. - limpieza Filtro prueva modo manual OK

Se requiere. Suministro ACPM. Nivel 1/4 de Tanque.

Se deja en modo manual ya que modo automatico. No Funciona el Acensor.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre: Jhon Gomez
Cédula: 1033773243
Cargo: Tecnico
Teléfono:

Firma: Jhon Gomez

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre: Yeison Moreno Rodriguez
Cédula: 1032 714 119
Cargo: Responsable
Teléfono: 3129389821

Firma:

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

D	M	A
13	12	2024

SERVICIO No: 30-24
OFICINA: JJ Sauces
CODIGO No: 12120

ATENCIÓN DE SERVICIO:

SOLICITUD DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO: X AVISO DE AVERIA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA: DIESEL X GASOLINA:

MARCA	MODELO
POWER BTRK	
MODASA	
EG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SOMO	
CUMMINS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 1105221777
PLACAS:
HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
CARGADOR DE BATERIA

ESTACIONAMIENTO	
OK	
OK	

VOLTAJE

R-S	207
R-T	208
T-S	208
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	38
KW	30

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Revicion Nivel ACPM Fal Revicion baterias ok
Refrigerante ok - Nivel de aceite bajo limpieza
filtros y aseo en general.
Planta modo stop.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TECNICO

Nombre Jhon Gomez
Cédula 1033733243
Cargo Tecnico
Teléfono
Firma Jhon Gomez

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Sebastian Baron
Cédula 1013091174
Cargo Aux Administrativo
Teléfono 3217090225
Firma Sebastian Baron

TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

D	M	A
13	12	2024

SERVICIO No: 31-24
OFICINA: Centro dia los 4 Esperanzas
CODIGO No: 12120

ATENCIÓN DE SERVICIO

SOLICITUD DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO [1] MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [1]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA:
DIESEL [1]
GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUNNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 1711224

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE: Estacionario
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	207
R-T	208
T-S	208
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	38
KW	30

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza revicion Nivel ACPM 1/2 tanque Refrigerante OK Limpieza de FILTRO - revicion Baterias - planta en modo automatico - limpieza en general. Nivel aceite OK.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TECNICO

Nombre: Jhon Gomez
Cédula: 1033733243
Cargo: TECNICO
Teléfono:

Firma: Jhon Gomez

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre: David Hurtado
Cédula: 79778208
Cargo: Responsable
Teléfono: 3123144486

Firma:

TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
14	12	2024

SERVICIO No 32-24
OFICINA BELLA FLOR
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO ✓ — MESA DE AYUDA

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER ~~BINK GEN~~	PG-40 KW
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 40KW 1909 081483

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 9.5

TIPO DE MONTAJE	ESTADO ACTUAL
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	222
R-T	222
TS	221
R-N	128
S-N	128
T-N	128
KVA	50
KW	40

AMPERAJE

R	5
S	1
T	13
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTRO MECANICA, REVISION DE FLUIDOS, REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS, LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y VERIFICACION DE TRANSFERENCIA CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
SIN NOVEDAD
* NIVEL DE COMBUSTIBLE 1/4

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre John Jairo Vargas Díaz
Cédula 79 765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Daryl Santander C
Cédula 33.334.731
Cargo Responsable
Teléfono 3165777071
Firma