


PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER PISO

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN (Según Isométrico)							
Tramo	Pr. Inicial en In H2O	Longitud En Mts	Caudal p³/hr	Material Diametro		Diametro Interno	Pr. Final en In H20
1 - 2	7.60	2.6	96.8	PEALPE	5/8"	0.552	7.43
2 - 3	7.43	4.21	59.6	PEALPE	5/8"	0.552	7.32
3 - E1	7.32	4.66	22.4	PEALPE	1/2"	0.473	7.29
3 - H1	7.29	5.30	14.8	PEALPE	1/2"	0.473	7.27
3 - E2	7.27	5.25	22.4	PEALPE	1/2"	0.473	7.23
2 - 4	7.23	25.07	37.2	PEALPE	5/8"	0.552	6.99
4 - E3	6.99	3.30	22.4	PEALPE	1/2"	0.473	6.96
4 - H2	6.96	3.30	14.8	PEALPE	1/2"	0.473	6.95
						%Caida Presión	8.56%


E
H
E
H
3
1
2
1.5
5
5
2.5
2.5
2.