ANEXO 2.3 FACTORES DE CUMPLIMIENTO DATACENTER.		
FACTORES DE CUMPLIMIENTO REQUERIDOS	**CUMPLE**	
	SI	**NO**
La instalación de Colocation debe proporcionar acceso a red LAN, SAN (redundantes) y WAN		
La instalación de Colocation debe proporcionar acceso a energía redundante		
La instalación de Colocation debe proporcionar un entorno completamente redundante de refrigeración		
Los gabinetes de equipos, racks, deben cumplir como mínimo estándares-U42 bastidores de servidor		
El espacio de Colocation debe poseer vigilancia de circuito cerrado de televisión		
La instalación de Colocation debe recurrir a la extinción de incendios por zonas		
La instalación de Colocation debe proporcionar en sus instalaciones seguridad las 24 horas del día, los siete días a la semana, durante todo el año, sin excepción		
La instalación de Colocation debe tener un mínimo de 1 semana de autonomía de generador eléctrica de emergencia		
El proponente deberá especificar los términos de disponibilidad del Colocation ofrecido		
El acceso a los funcionarios que defina el Departamento de Cundinamarca tendrá que ser 24 horas al día, siete días a la semana durante todo el año, sin excepción con acompañamiento del proveedor		