Lugar	Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy
Fecha	28/02/2025 08:00 am
Tema	Mantenimiento Correctivo
Desarrollo	En cumplimiento del plan de mantenimiento Correctivo, del Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy, de las situaciones presentadas y de las observaciones recibidas por el equipo de supervisión, se realiza lo siguiente: **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO** A partir de los hallazgos encontrados durante el transcurso del periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento correctivo 1. Cambio de lampara de baño del 4° piso, por desprendimiento del cielo raso 2. Cambio de chapa en los baños del primer y sexto piso 3. Cambio de esquineros en columna de comedor 4. Cambio de la llave de acometida de agua en el shut de basuras 5. Aseguramiento de tapas de interruptores en comedor y bodega 6. Cambio de la lampara del área de primeros auxilios 7. Aseguramiento de las tapas de la tapa del sifón del área de cocina 8. Mantenimiento al sistema eléctrico del extractor la campana de la cocina 9. Cambio de manguera en lavamanos de cocina 10. Arreglo de ducha

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

















Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Cindy Marcela Acosta Pulido	Coordinadora	Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy
	Brenda Yisel Martínez Daza	Delegada Documental	Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy

Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento	Cindy Marcela Acosta Pulido	31/03/2025
Próxima reunión	No Aplica		
Elaboró	Brenda Yisel Martínez Daza / Delegada documental / Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy.		