Lugar	Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy
Fecha	31/03/2025 08:00 am
Tema	Mantenimiento Correctivo
Desarrollo	En cumplimiento del plan de mantenimiento Correctivo, del Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy, de las situaciones presentadas y de las observaciones recibidas por el equipo de supervisión, se realiza lo siguiente: **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO** A partir de los hallazgos encontrados durante el transcurso del periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento correctivo 1. Cambio de lampara en el baño del piso 5, por intermitencia 2. Reparación y pintura del techo del shut de residuos 3. Aseguramiento de las rejas de las habitaciones de los pisos 3 - 4 y 5 4. Aseguramiento de los pasamanos de las escaleras del piso 3 y 4 5. Cambio de las mangueras del sistema hidráulico del lavamanos del área de cocina 6. Arreglo de la canaleta del sistema eléctrico de la campana de la cocina 7. Arreglo del árbol del sanitario del piso 5 8. Cambio de la toma y conector del área de cocina 9. Reparación de bordes y colocación de esquineros en columna de la oficina de coordinación

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:













	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Cindy Marcela Acosta Pulido	Coordinadora	Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy
	Brenda Yisel Martínez Daza	Delegada Documental	Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos	Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento	Cindy Marcela Acosta Pulido	25/04/2025
Próxima reunión	No Aplica		
Elaboró	Brenda Yisel Martínez Daza / Delegada documental / Centro Cuidado Transitorio Villa Kennedy.		