HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR**	**SUCURSAL:**	**BOGOTA**
GARANTÍA:	**INICIO:30/11/23** **FINAL:** **30/11/2024**	**TIPO DE EQUIPO:**	**UPS**
CIUDAD:	BOGOTÁ	**UBICACIÓN:**	CR 89A No 64C-30 ALAMOS ZONA INDUSTRIAL
FECHA INSTALACIÓN:		**CIUDAD:**	BOGOTÁ

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO INVENTARIO:			**N° DE SERIE:**	**R030KT6440**			
MARCA:	**POWERSUN**		**REFERENCIA:**				
MODELO:	**PWS30K**		**VERSION FIRM/SOFTWARE:**	645			
POTENCIA	**KVA: 30**	**KW:**	**FRECUENCIA (Marque con "X"):**		**50Hz:**	**60Hz: X**	
VOLTAJE (Marque con "X"):	**24**	**48**	**120 X**	**208**	**380**	**480**	**OTRO**
CUENTA CON MANUAL:	**SI**	**NO**	**COMUNICACIONES:**		**MODEM**		**SNMP:**
OBSERVACIONES:							

BATERIAS:	**REFERENCIA:**	**MARCA:**	**VOLTAJE UNIDAD:**	**VOLTAJE TOTAL:**	**CORRIENTE UNIDAD**
17	**12V-75AH**	**KAISE**	12V	204V	75AH

TRASLADOS DEL EQUIPO

SUCURSAL	FECHA	RAZON DE TRASLADO	OBSERVACIONES	DESISTALADOR	INSTALADOR	TRANSPORTADORA

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ESTADO FINAL DEL EQUIPO:
14/10/2021	POWERSUN	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
30/11/2021	POWERSUN	5 AÑOS	BATERIAS	CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS (17 und)	OPERACIÓN NORMAL
30/11/2021	POWERSUN	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
15/11/2023	ATS	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ó REPARACIONES

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS UTILIZADOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ESTADO FINAL DEL EQUIPO
21/11/2023	ATS	N/A	FUSIBLE 65V-160AMP DE REACCION RAPIDA	CAMBIO DE FUSIBLE, SE VERIFICA ESTADO DEL FUNCIONAMIENTO DEL BYPASS ,	OPERACIÓN NORMAL

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR**	**SUCURSAL:**	**BOGOTA**
GARANTÍA:	**INICIO:30/11/23 FINAL: 30/11/2024**	**TIPO DE EQUIPO:**	**UPS**
CIUDAD:	BOGOTÁ	**UBICACIÓN:**	CR 89A No 64C-30 ALAMOS ZONA INDUSTRIAL
FECHA INSTALACIÓN:		**CIUDAD:**	BOGOTÁ

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO INVENTARIO:			**N° DE SERIE:**	**QS1323171475**			
MARCA:	**APC**		**REFERENCIA:**	SMART			
MODELO:	**RT10000**		**VERSION FIRM/SOFTWARE:**				
POTENCIA	**KVA: 10**	**KW:**	**FRECUENCIA (Marque con "X"):**		**50Hz:**	**60Hz: X**	
VOLTAJE (Marque con "X):	**24**	**48**	**120 X**	**208**	**380**	**480**	**OTRO**
CUENTA CON MANUAL:	**SI**	**NO**	**COMUNICACIONES:**		**MODEM**		**SNMP:**
OBSERVACIONES:							

BATERIAS:	**REFERENCIA:**	**MARCA:**	**VOLTAJE UNIDAD:**	**VOLTAJE TOTAL:**	**CORRIENTE UNIDAD**
32	**12V-5AH**	**VISSION**	12V	204V	8,5AH

TRASLADOS DEL EQUIPO

SUCURSAL	FECHA	RAZON DE TRASLADO	OBSERVACIONES	DESISTALADOR	INSTALADOR	TRANSPORTADORA

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ESTADO FINAL DEL EQUIPO:
14/10/2021	POWERSUN	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
29/11/2021	POWERSUN	5 AÑOS	BATERIAS	CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS (32 und)	OPERACIÓN NORMAL
30/11/2021	POWERSUN	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
20/12/2022	EXPERTOS GROUP	ANUAL	PINZA AMPERIMIETRICA	SE VERIFICA BATERIAS DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
15/11/2023	ATS	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ó REPARACIONES

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS UTILIZADOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ESTADO FINAL DEL EQUIPO

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR**	**SUCURSAL:**	**BOGOTA**
GARANTÍA:	**INICIO:30/11/23** **FINAL:** **30/11/2024**	**TIPO DE EQUIPO:**	**UPS**
CIUDAD:	BOGOTÁ	**UBICACIÓN:**	CR 89A No 64C-30 ALAMOS ZONA INDUSTRIAL
FECHA INSTALACIÓN:		**CIUDAD:**	BOGOTÁ

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO INVENTARIO:			**N° DE SERIE:**	**101340055AF383**			
MARCA:	**LIBERT**		**REFERENCIA:**	SMART			
MODELO:	**GXT3**		**VERSION FIRM/SOFTWARE:**				
POTENCIA	**KVA: 3**	**KW:**	**FRECUENCIA (Marque con "X"):**		**50Hz:**	**60Hz: X**	
VOLTAJE (Marque con "X"):	**24**	**48**	**120 X**	**208**	**380**	**480**	**OTRO**
CUENTA CON MANUAL:	**SI**	**NO**	**COMUNICACIONES:**		**MODEM**		**SNMP:**
OBSERVACIONES:							

BATERIAS:	**REFERENCIA:**	**MARCA:**	**VOLTAJE UNIDAD:**	**VOLTAJE TOTAL:**	**CORRIENTE UNIDAD**
6	**12V-9AH**	**KAISE**	13,7V	120V	1,9AH

TRASLADOS DEL EQUIPO

SUCURSAL	FECHA	RAZON DE TRASLADO	OBSERVACIONES	DESISTALADOR	INSTALADOR	TRANSPORTADORA

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ESTADO FINAL DEL EQUIPO:
14/10/2021	POWERSUN	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
15/10/2021	POWERSUN	5 AÑOS	BATERIAS	CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS (6 und)	OPERACIÓN NORMAL
16/11/2021	POWERSUN	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
20/12/2022	EXPERTOS GROUP	MENSUAL		VERIFICACION DE BATERIAS DE LA UPS	OPERACIÓN NORMAL
23/12/2022	EXPERTOS GROUP	TRIMESTRAL		LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO VERIFICACION DEL VOLTAJE Y VERIFICACION DE	OPERACIÓN NORMAL
15/11/2023	ATS	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ó REPARACIONES

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS UTILIZADOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ESTADO FINAL DEL EQUIPO

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR**	**SUCURSAL:**	**BOGOTA**
GARANTÍA:	**INICIO:30/11/23** **FINAL:** **30/11/2024**	**TIPO DE EQUIPO:**	**UPS**
CIUDAD:	BOGOTÁ	**UBICACIÓN:**	CR 89A No 64C-30 ALAMOS ZONA INDUSTRIAL
FECHA INSTALACIÓN:		**CIUDAD:**	BOGOTÁ

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO INVENTARIO:			**N° DE SERIE:**	**83111107100012**			
MARCA:	**MICRONET**		**REFERENCIA:**	LCD			
MODELO:	**1000VA**		**VERSION FIRM/SOFTWARE:**				
POTENCIA	**KVA: 1**	**KW:**	**FRECUENCIA (Marque con "X"):**		**50Hz:**	**60Hz: X**	
VOLTAJE (Marque con "X)**:**	**24**	**48**	**120 X**	**208**	**380**	**480**	**OTRO**
CUENTA CON MANUAL:	**SI**	**NO**	**COMUNICACIONES:**		**MODEM**		**SNMP:**
OBSERVACIONES:							

BATERIAS:	**REFERENCIA:**	**MARCA:**	**VOLTAJE UNIDAD:**	**VOLTAJE TOTAL:**	**CORRIENTE UNIDAD**
3	**12V-9AH**	**KAISE**	13,7V	120V	3,8AH

TRASLADOS DEL EQUIPO

SUCURSAL	FECHA	RAZON DE TRASLADO	OBSERVACIONES	DESISTALADOR	INSTALADOR	TRANSPORTADORA

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ESTADO FINAL DEL EQUIPO:
14/10/2021	POWERSUN	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
15/10/2021	POWERSUN	5 AÑOS	BATERIAS	CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS (3 und)	OPERACIÓN NORMAL
16/11/2021	POWERSUN	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL
20/12/2022	EXPERTOS GROUP	MENSUAL		MANTENIMENTO DE BATERIAS DEL EQUIPO	OPERACIÓN NORMAL
23/12/2022	EXPERTOS GROUP	TRIMESTRAL		LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO VERIFICACION DEL VOLTAJE Y VERIFICACION DE AUTONOMIA DE BATERIAS	OPERACIÓN NORMAL
15/11/2023	ATS	TRIMESTRAL		MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO UPS	OPERACIÓN NORMAL

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ó REPARACIONES

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS UTILIZADOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ESTADO FINAL DEL EQUIPO

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR**	**SUCURSAL:**	**BOGOTA**
GARANTÍA:	**INICIO:30/11/23 FINAL: 30/11/2024**	**TIPO DE EQUIPO:**	**UPS**
CIUDAD:	BOGOTÁ	**UBICACIÓN:**	CR 89A No 64C-30 ALAMOS ZONA INDUSTRIAL
FECHA INSTALACIÓN:		**CIUDAD:**	BOGOTÁ

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO INVENTARIO:			**N° DE SERIE:**	**MP-102-11**			
MARCA:	**MAGNA PLUS ENERMAX**		**REFERENCIA:**	MP-102-11			
MODELO:	**LOVOL**		**VERSION FIRM/SOFTWARE:**				
POTENCIA	**KVA: 30 KW: NC 2.500**		**FRECUENCIA (Marque con "X):**		**50Hz:**	**60Hz: X**	
VOLTAJE (Marque con "X):	**24**	**48**	**120**	**208 X**	**380**	**480**	**OTRO**
CUENTA CON MANUAL:	**SI**	**NO**	**COMUNICACIONES:**		**MODEM**		**SNMP:**
OBSERVACIONES:							

BATERIAS:	**REFERENCIA:**	**MARCA:**	**VOLTAJE UNIDAD:**	**VOLTAJE TOTAL:**	**CORRIENTE UNIDAD**
1	**31H/12V/1250P**				

TRASLADOS DEL EQUIPO

SUCURSAL	FECHA	RAZON DE TRASLADO	OBSERVACIONES	DESISTALADOR	INSTALADOR	TRANSPORTADORA

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ESTADO FINAL DEL EQUIPO:
13/10/2021	POWERSUN	ANUAL		MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTA ELECTRICA	OPERACIÓN NORMAL
30/12/2022	EXPERTOS GROUP	ANUAL		SUMINISTRO Y CAMBIO BOMBA DE CONDENSADO	OPERACIÓN NORMAL
8/11/2023	ATS	TRIMESTRAL	FILTROS AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE Y REFRIGERANTE	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE REFRIGERANTE	OPERACIÓN NORMAL

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ó REPARACIONES

FECHA	EMPRESA	PERIODICIDAD:	MATERIALES O REPUESTOS UTILIZADOS:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ESTADO FINAL DEL EQUIPO
13/10/2021	POWERSUN		CARGADOR DE BATERIAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-REPUESTOS	OPERACIÓN NORMAL
13/10/2021	POWERSUN		BATERIAS 31H/12V/1250P	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-REPUESTOS	OPERACIÓN NORMAL
13/10/2021	POWERSUN		FILTRO DE AIRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-REPUESTOS	OPERACIÓN NORMAL
21/11/2023	ATS		1 BATERIA 12V 1200AMP, 40 GL ACPM	CAMBIO DE BATERIA 12 V 1200AMPY SUMINISTRO DE 40 GL DE COMBUSTIBLE	OPERACIÓN NORMAL