



E-IDU-0348-1061-24

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2024

Ingeniero:

FREDDY MONTEJO OCHOA.

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERTRONCAL 68.

Av Carrera 68 No. 12^a-38 piso 2

6225099

Ciudad

CONSORCIO INTERTRONCAL 68		
RECIBIDO PARA RADICACIÓN Se recibe para estudio, no implica aceptación		
SI		
ANEXOS		
NO		
Radicado Interno: 1443_CE-7823		
FECHA: 25-11-24	HORA: 9:21 AM	RECIBIDO POR: A. Bayona

REFERENCIA: CONTRATO N° 0348 DE 2020. CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.", GRUPO 4.

ASUNTO: Respuesta al comunicado C.1443/CE7071/24/7.12 traslado carta STEST 202434601468481 especificación de cargas equipos de recaudo.

Respetado ingeniero,

Una vez revisado el comunicado STEST 202434601468481 y el anexo 2024-EE-32223 del 18 de noviembre del 2024, mediante el cual se remite la especificación de cargas de los equipos de recaudo del sistema TM, por medio de la presente comunicación, nos permitimos remitir concepto del especialista en redes secas, documento con código CON-119-189-11-2024, donde se presenta los análisis de la información remitida.

En dicho concepto, se confirma la necesidad de ampliación de las taquillas para instalación de las plantas de suplencia, como alternativa de solución se debe cambiar las taquillas de suplencia Tipo 1 por Tipo 2 y además ampliar el cuarto eléctrico 30cm, tal como había sido notificado con anterioridad por este contratista.

Así las cosas, solicitamos muy amablemente se informe de los resultados de esta revisión a TM y se confirme si procedemos a ajustar los diseños de las taquillas de suplencia ampliando las dimensiones del cuatro electrónico, lo cual se requiere definirse urgentemente, toda vez que en la fecha no se ha podido avanzar en obra en la construcción de la cimentación de dichas taquillas por la incertidumbre en el cambio de sus dimensiones, presentándose atrasos en el PDT que en todo caso obedecen a causas no imputables a este contratista.



E-IDU-0348-1061-24

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

FERNEY LEANDRO VEGA BARRETO
DIRECTOR DE OBRA

Elaboró: Claudia Romo, Coordinadora de Diseños
Revisó: Jessica Paola Jaimes Guarín, Coordinadora de Obra
Anexo(s): Lo enunciado en medio digital
Copia: Archivo
Requiere respuesta: Sí ☒ No ☐