Bug Off
FUMICLEAN
Tel: 2 45 09 97

INSCRIPCION SECRETARIA DE SALUD SQ00000874

10/01/2025
Señores
MULTIETNIAS / CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA
CARRERA 24 No 33-07 SUR
TELEFONO: 3102745660
CIUDAD

Asunto: **CERTIFICACION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**

Apreciados señores:

Se efectuó ***Limpieza y desinfección de tanques elevados de almacenamiento de agua potable*** de sus instalaciones. Estamos debidamente certificados por la ***secretaria de Salud*** según **Acta número SQ07C-004419.**

4 tanques elevados de almacenamiento de agua potable PVC (1000 Lts) C/U

EL DIA: 10/01/2025
RAZON *SOCIAL*: **MULTIETNIAS** / CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA
DIRECCION: CARRERA 24 No 33-07 SUR
TELEFONO: 3102745660
PRODUCTO UTILIZADO: PYAM
NOMBRE COMUN: DESINFECTANTE DICLORO –S-TRIAZINATRIONA SODICA
PROCEDIMIENTO: Vaciado de tanque
Remoción de suciedad en las paredes
Remoción y evacuación del material de sedimentación. . .
Aplicación de desinfectante PYAM
Limpieza final con agua fresca.
Llenado parcial con agua fresca. Evacuación de agua.
Tapar y llenado de tanque.

FUMICLEAN
TECNOLOGÍA EN ERRADICACIÓN DE PLAGAS
NIT: 900.696.4

CARLOS ARTUNDUAGA BARON
www.abcfumiclean.com