ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 28 Febrero 2025	Hora: 4:40	Área/Unidad operativa: Sembrando Camino	Localidad: Bosa
Inspección realizada por: Marcela Guevara		Nombre responsable unidad: Nancy Moya	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Primer Piso	02	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	Segundo Piso	02	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	Tercer Piso	02	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	Cuarto Piso	02	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner