## Requermiento Universidad Coopetativa

Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>

Mié 12/08/2020 17:48

**Para:** Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>

Jefe buena tarde,

Envio requerimiento solicitados a  la sede,

- Es necesario habilitar 3 entradas, las cuales deberán contar con un lavamanos, un tapete de desinfección y la medición de termómetro, Adjuntamos análisis.
- Igualmente es importante realizar la señalización y demarcación en todos los ambiente del 2 y primer piso
- Se evidencia lavamanos que cuenta con el sensor dañado en el baños de hombres del tercer piso, se requiere repararlo
- En el segundo piso,  ambiente ubicados en el parque de la universidad,  es importante desinstalar los ventanales, así como están los del tercer piso, son lugares que no tienen una correcta circulación de aire
- Se requiere el cambio de los dispensadores de jabón antibacterial ubicados en los corredores por los de pedal (estudiar el caso )
- Reparar la iluminación de emergencia, la del segundo piso está dañada

Feliz día,

**Edgar Alexander**
**Salas Ch.**

Seguridad y Salud en el Trabajo
(052) 4315800  ext: 23503
Calle 34 No 17B -23 (Cali)
Centro de la Construcción - Valle



@SENAcomunica

www.sena.edu.co