RV: REVISION Y VO.BO. ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>

Jue 30/07/2020 7:54

Para: Claudia Patricia Montalvo Londoño <cmontalvo@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (4 MB)

ESTUDIOS PREVIOS MTTO. EXTINTORES 2020-ok.docx;

Buen día Claudia,

En compra eficiente aparece, mantenimiento preventivo, recarga de extintores y mantenimiento correctivo

En el mantenimiento correctivo es para verificar

1. El mantenimiento preventivo y correctivo consiste en:
2. Revisión general de cada una de las partes del extintor
3. Revisión del tubo sifón
4. Cambio de la totalidad de los empaques y sellos del equipo
5. Pintura de los extintores que lo requieran, con pintura electrostática que garantice una larga duración y buen acabado.
6. Cambio de manómetros y válvulas que así lo requieran.
7. Cambio de mangueras, cornetas y amarras que así lo requieran.
8. Realización de pruebas hidrostáticas de los extintores que lo requieran.
9. Instalación de etiqueta y/o aro de verificación de vencimiento

Nombre del producto o servicio	Mantenimiento Preventivo	
Código Matriz	25	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
	Características	Descripción del requerimiento mínimo

Nombre del producto o servicio	Recarga de Extintores	
Código Matriz	26	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor.
	Especificación	El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller.
	Otros	El Proveedor debe enviar el mismo número de Extintores que la Entidad Compradora envíe para mantenimiento.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808

Nombre del producto o servicio	Mantenimiento Correctivo	
Código Matriz	27	
Categorías para las que está disponible el producto o servicio	Categoría 1	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.
	Especificación	El Proveedor debe realizar el servicio de mantenimiento en el taller.
	Otros	El Proveedor debe enviar el mismo número de Extintores que la Entidad Compradora envíe para mantenimiento.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808

Quedo atento,

Feliz día,

Edgar Alexander
Salas Ch.

Seguridad y Salud en el Trabajo
(052) 4315800 ext: 23503
Calle 34 No 17B -23 (Cali)
Centro de la Construcción - Valle

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

De: Claudia Patricia Montalvo Londoño <cmontalvo@sena.edu.co>
Enviado: martes, 21 de julio de 2020 11:46
Para: Yerlin Edier Martinez Meneses <ymartinezm@sena.edu.co>; Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>; Santiago Arias Mercado <sariasm@sena.edu.co>; Luz Stella Gutierrez Olaya <lsgutierrez@sena.edu.co>
Cc: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>; Amanda Londono Parra <alondonop@sena.edu.co>
Asunto: REVISION Y VO.BO. ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Buen día compañeros:

Para su revisión y vo.Bo. les remito estudios previos para mantenimiento de extintores.

Agradezco su pronta respuesta.

Atentamente,

Claudia Patricia Montalvo
Oficinista
Oficina de Contratacion
cmontalvo@sena.edu.co
Telefono: +57 (2)4315800 Ext: 23507
Calle 52 # 2 Bis – 15 Cali, Colombia

@SENAcomunica
www.sena.edu.co