

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-1029
Version: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2021
Caso HOLLA: 70103

Objeto de la reunión:		Recibo y puesta en Marcha de Motobomba.															
Fecha:		19-02-2025.															
Lugar:		Nueva Sede Alcaldía local (Cusa/cra 30. oficina de gestión del Riesgo y emergencias.															
Dependencia:		Nombre del Responsable: Jefferson Moya.															
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO							TIPUS DE VINCULACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA			
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL				LIBRE NOMB.	CONTRATISTA	
cc	79414006	Jorge Sierra	—	Almacén												o.n.r. que. sierra gobierno bogota	JSS
cc	72050902	Jefferson Moya	—	FDLT				X								X Jefferson Moya ciudadano bogota.gov.co	Jeff.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados, y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se recibe la máquina de bombeo de Aluracu, Se retira Sello Vigilancia # 19925.
- Se realiza un análisis del nivel de agua al inicio de las actividades de drenaje, encontramos que el nivel de agua aumento +.40mts aprox (Nivel Superior), con respecto a la última medición del día 24/01/2025.
- Antes de iniciar la operación de la motobomba, Se realiza Cambio de aceite lubricante (dos Cuartos de aceite), Se retira el aceite usado, así mismo se reabasteció de Combustible. (1 galón ACPM).
- Hora de Inicio Operación: 11:55 am, Hora de Finalización: 16:55 Hrs. Medición total: -30cm del nivel de agua evacuada.
- Se consumió Un galón de ACPM y Una reserva que tenía la máquina.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA