CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-254406

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN PEDREGAL. **DIRECCIÓN:** KM 6 VIA AL MAR FCA LA TERESITA CRR SAN CRISTOBAL MCP MEDELLIN. **CIUDAD:** Medellín **TELÉFONO:** 317- 2422609/ **E-MAIL:** controldestrox4@gmail.com **CONTACTO:** Sra. Mayi Lisbed Chavez - Representante Legal	**LUGAR DE MUESTREO:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN PEDREGAL **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 11/04/2025 N.E **FECHA DE RECEPCIÓN:** 11/04/2025 **FECHA DE ANÁLISIS:** 12/04/2025 **FECHA DEL CERTIFICADO:** 16/04/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE ANTES	AREA DE TANQUES	N.A	POTABLE	20,1

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Res. 2115 de 2007	CONCEPTO
Recuento de Coliformes Totales (Filtracion por membrana) UFC/100ml	SM 9222 K Ed. 23 - 2017	23	0	No Cumple
Recuento de E. coli (Filtracion por Membrana) UFC/100ml	SM 9222 K Ed. 23 - 2017	0	0	Cumple

Analizado por: JM01 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RES. 2115 DE 2007: AGUA POTABLE

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

LA MUESTRA ANALIZADA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE COMPARACION.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com