IM INGENIERIA & ARQUITECTURA METALICA	**FORMATO INSPECCION DE EXTINTORES**	**CODIGO:** SG-FT-28 **VERSIÓN:** 00 **PAGINA:** 1 de 1 **FECHA:** 28-07-2017

Lugar: Oficina__ Taller__ Proyecto X

Responsable de inspección: Anaris Pacheco Fecha de inspección: Marzo/2025

Número de extintores en el recinto: 1

Código de extintor

EXTINTOR Nº 1 **DE UN TOTAL DE** 1

1	CARACTERISTICAS.		
	Capacidad del extintor cargado (en Libras): 20		
	Naturaleza del agente extintor: Polvo Químico Seco.		
	Nombre o razón social y dirección del fabricante:		
	Fecha de ultima recarga: JULIO 2024		
	Fecha próxima recarga: Julio / 2025		
2	**ESPECIFICACIONES.**	**SI**	**NO**
	El extintor está en un lugar adecuado	✓	
	Es fácil su acceso	✓	
	El extintor está debidamente señalizado	✓	
	El estado del cilindro es bueno (no está corroído, oxidado, abollado etc.)	✓	
	Indicación de clase de fuego A-B-C	✓	
	Indicación de clase de fuego CO_2		✓
	Símbolos correspondientes a las clases de fuego	✓	
	Instrucciones, descripción gráfica y literal de la forma de operar el extintor	✓	
	Advertencia sobre usos no recomendados, si corresponde	✓	
	Posee sello de plomo o plástico en buen estado	✓	
	El manómetro se encuentra en buen estado	✓	
	Tiene la Información relativa al Servicio Técnico	✓	

De acuerdo a recorrido e inspección realizada se proponen:

Acción a ejecutar	Fecha propuesta de cumplimiento	Fecha de seguimiento	Fecha real de cumplimiento	Firma de cumplimiento

FIRMA EVALUADOR: _____

FIRMA ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD: Anaris Pacheco

Powered by CamScanner