	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6114 **Fecha de informe:** 8/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
8A	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/1	2024/4/8	4"	7	3911	2,374	172,6	217,1	3087	21,3	28	**76,0**	3
8B	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/1	2024/4/8	4"	7	3978	2,415	174,8	219,9	3127	21,6	28	**77,0**	3
8C	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/1	2024/4/8	4"	7	3895	2,364	171,9	216,2	3075	21,2	28	**75,7**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.