	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6116 **Fecha de informe:** 9/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
9A	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/2	2024/4/9	4"	7	3921	2,380	175,2	220,4	3134	21,6	28	**77,2**	3
9B	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/2	2024/4/9	4"	7	3984	2,418	173,9	218,7	3110	21,5	28	**76,6**	4
9C	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/2	2024/4/9	4"	7	3906	2,371	174,2	219,1	3116	21,5	28	**76,7**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.