	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6118 **Fecha de informe:** 12/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
10A	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/5	2024/4/12	4"	7	3992	2,423	170,1	214,0	3042	21,0	28	**74,9**	4
10B	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/5	2024/4/12	4"	7	3887	2,359	172,8	217,4	3091	21,3	28	**76,1**	3
10C	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/4/5	2024/4/12	4"	7	3917	2,378	173,5	218,2	3103	21,4	28	**76,4**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.