	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6122 **Fecha de informe:** 14/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
13A	PRUEBA GRAVA DE 1/2"	2024/4/11	2024/4/14	4"	3	3902	2,369	141,3	177,7	2527	17,4	28	**62,3**	3
13B	PRUEBA GRAVA DE 1/2"	2024/4/11	2024/4/14	4"	3	3914	2,376	139,4	175,3	2493	17,2	28	**61,4**	3
13C	PRUEBA GRAVA DE 1/2"	2024/4/11	2024/4/14	4"	3	3900	2,367	142,6	179,4	2551	17,6	28	**62,8**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.