	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6128 **Fecha de informe:** 16/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
3A	FUNDICIÓN SOLADO	2024/3/19	2024/4/16	4"	28	3991	2,423	115,5	145,3	2066	14,2	14	**101,8**	3
3B	FUNDICIÓN SOLADO	2024/3/19	2024/4/16	4"	28	3894	2,364	116,3	146,3	2080	14,3	14	**102,5**	3
3C	FUNDICIÓN SOLADO	2024/3/19	2024/4/16	4"	28	3995	2,425	116,9	147,0	2091	14,4	14	**103,0**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.