	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6130 **Fecha de informe:** 17/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
4D	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/3/20	2024/4/17	4"	28	3942	2,393	239,6	301,4	4286	29,6	28	**105,6**	3
4E	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/3/20	2024/4/17	4"	28	3924	2,382	241,6	303,9	4321	29,8	28	**106,4**	3
4F	FUNDICIÓN ZAPATAS	2024/3/20	2024/4/17	4"	28	3918	2,378	240,9	303,0	4309	29,7	28	**106,1**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.