	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6148 **Fecha de informe:** 76/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
17A	COLUMNAS 11-C 11-D GRAVA 1/2"	2024/4/20	2024/4/27	4"	7	3905	2,370	179,9	226,3	3218	22,2	28	**79,3**	3
17B	COLUMNAS 11-A 11-B GRAVA 1/2"	2024/4/20	2024/4/27	4"	7	3941	2,392	180,4	226,9	3227	22,3	28	**79,5**	4
17C	COLUMNAS 11-C 11-D GRAVA 1/2"	2024/4/20	2024/4/27	4"	7	3924	2,382	178,2	224,1	3187	22,0	28	**78,5**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.