	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6160 **Fecha de informe:** 3/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
10D	FUNDICIÓN ZAPATAS 7A - 8A - 8B	2024/4/5	2024/5/3	4"	28	3919	2,379	242,6	305,1	4339	29,9	28	**106,9**	3
10E	FUNDICIÓN ZAPATAS 7A - 8A - 8B	2024/4/5	2024/5/3	4"	28	3981	2,417	240,8	302,9	4307	29,7	28	**106,1**	3
10F	FUNDICIÓN ZAPATAS 7A - 8A - 8B	2024/4/5	2024/5/3	4"	28	3899	2,367	239,9	301,8	4291	29,6	28	**105,7**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.