	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6166 **Fecha de informe:** 3/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
21A	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-D-C	2024/4/26	2024/5/3	4"	7	3917	2,378	175,1	220,2	3132	21,6	28	**77,1**	3
21B	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-D-C	2024/4/26	2024/5/3	4"	7	3986	2,420	178,1	224,0	3186	22,0	28	**78,5**	3
21C	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-D-C	2024/4/26	2024/5/3	4"	7	3891	2,362	179,1	225,3	3203	22,1	28	**78,9**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.