	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6173 **Fecha de informe:** 7/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
23A	FUNDICIÓN DE PLACA 10-11 A-D	2024/4/30	2024/5/7	4"	7	3938	2,390	126,6	159,2	2264	15,6	21	**74,4**	4
23B	FUNDICIÓN DE PLACA 10-11 A-D	2024/4/30	2024/5/7	4"	7	3941	2,392	130,0	163,5	2325	16,0	21	**76,4**	3
23C	FUNDICIÓN DE PLACA 10-11 A-D	2024/4/30	2024/5/7	4"	7	3992	2,423	128,1	161,1	2291	15,8	21	**75,2**	4

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.