	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6176 **Fecha de informe:** 8/04/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
25A	FUNDICIÓN DE COLUMNAS C 5-8	2024/5/1	2024/5/8	4"	7	3992	2,423	183,2	230,4	3277	22,6	28	**80,7**	3
25B	FUNDICIÓN DE COLUMNAS C 5-8	2024/5/1	2024/5/8	4"	7	3947	2,396	179,9	226,3	3218	22,2	28	**79,3**	3
25C	FUNDICIÓN DE COLUMNAS C 5-8	2024/5/1	2024/5/8	4"	7	3918	2,378	180,2	226,7	3223	22,2	28	**79,4**	3

LABCON S.A.S.
Cra 17D Nº 19 - 33
PBX:6023571026
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.