	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6181 **Fecha de informe:** 10/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Dias)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Maxim (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
26A	FUNDICIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	2024/5/3	2024/5/10	4"	7	3946	2,395	189,6	238,5	3391	23,4	28	**83,5**	3
26B	FUNDICIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	2024/5/3	2024/5/10	4"	7	3938	2,390	190,4	239,5	3406	23,5	28	**83,9**	3
26C	FUNDICIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	2024/5/3	2024/5/10	4"	7	3991	2,423	191,4	240,7	3423	23,6	28	**84,3**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.