	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6184 **Fecha de informe:** 11/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
27A	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 5B Y 5 A'	2024/5/4	2024/5/11	4"	7	3956	2,401	176,2	221,6	3152	21,7	28	**77,6**	3
27B	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 5B Y 5 A'	2024/5/4	2024/5/11	4"	7	3897	2,366	178,0	223,9	3184	22,0	28	**78,4**	3
27C	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 5B Y 5 A'	2024/5/4	2024/5/11	4"	7	3946	2,395	180,3	226,8	3225	22,2	28	**79,4**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.