	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6190 **Fecha de informe:** 15/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
31A	FUNDCIÓN COLUMNAS EJES 6A Y 7A	2024/5/8	2024/5/15	4"	7	3915	2,376	172,6	217,1	3087	21,3	28	**76,0**	3
31B	FUNDCIÓN COLUMNAS EJES 6A Y 7A	2024/5/8	2024/5/15	4"	7	3956	2,401	170,9	215,0	3057	21,1	28	**75,3**	3
31C	FUNDCIÓN COLUMNAS EJES 6A Y 7A	2024/5/8	2024/5/15	4"	7	3964	2,406	171,5	215,7	3067	21,2	28	**75,6**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.