	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6198 **Fecha de informe:** 18/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
17D	COLUMNAS 11-C 11-D GRAVA 1/2"	2024/4/20	2024/5/18	4"	28	3917	2,378	241,6	303,9	4321	29,8	28	**106,4**	3
17E	COLUMNAS 11-C 11-D GRAVA 1/2"	2024/4/20	2024/5/18	4"	28	3894	2,364	239,8	301,6	4289	29,6	28	**105,6**	3
17F	COLUMNAS 11-C 11-D GRAVA 1/2"	2024/4/20	2024/5/18	4"	28	3952	2,399	240,7	302,8	4305	29,7	28	**106,0**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.