	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6200 **Fecha de informe:** 20/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
19D	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES C-10 D-10	2024/4/22	2024/5/20	4"	28	3916	2,377	242,0	304,4	4328	29,9	28	**106,6**	3
19E	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES C-10 D-10	2024/4/22	2024/5/20	4"	28	3993	2,424	245,9	309,3	4398	30,3	28	**108,3**	3
19F	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES C-10 D-10	2024/4/22	2024/5/20	4"	28	3897	2,366	241,8	304,1	4325	29,8	28	**106,5**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.