	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6205 **Fecha de informe:** 23/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
20D	FUNDICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EJES 8-9 D-B	2024/4/25	2024/5/23	4"	28	3901	2,368	235,6	296,3	4214	29,1	28	**103,8**	4
20E	FUNDICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EJES 8-9 D-B	2024/4/25	2024/5/23	4"	28	3897	2,366	233,9	294,2	4184	28,9	28	**103,0**	3
20F	FUNDICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EJES 8-9 D-B	2024/4/25	2024/5/23	4"	28	3935	2,389	236,4	297,3	4228	29,2	28	**104,1**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.