	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6213 **Fecha de informe:** 25/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
22D	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-B-A	2024/4/27	2024/5/25	4"	28	3920	2,380	249,6	314,0	4464	30,8	28	**110,0**	3
22E	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-B-A	2024/4/27	2024/5/25	4"	28	3887	2,359	250,3	314,8	4477	30,9	28	**110,3**	4
22F	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-B-A	2024/4/27	2024/5/25	4"	28	3912	2,375	248,0	311,9	4436	30,6	28	**109,3**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.