	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6216 **Fecha de informe:** 27/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
24D	FUNDICIÓN DE VIGAS VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; VC 103 ENTRE EJES 8 Y 9	2024/4/29	2024/5/27	4"	28	3984	2,418	247,1	310,8	4420	30,5	28	**108,9**	4
24E	FUNDICIÓN DE VIGAS VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; VC 103 ENTRE EJES 8 Y 9	2024/4/29	2024/5/27	4"	28	3933	2,387	249,7	314,1	4466	30,8	28	**110,0**	4
24F	FUNDICIÓN DE VIGAS VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; VC 103 ENTRE EJES 8 Y 9	2024/4/29	2024/5/27	4"	28	3982	2,417	247,9	311,8	4434	30,6	28	**109,2**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.