	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6217 **Fecha de informe:** 28/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
23D	FUNDICIÓN DE PLACA 10-11 A-D	2024/4/30	2024/5/28	4"	28	3918	2,378	181,0	227,7	3237	22,3	21	**106,3**	3
23E	FUNDICIÓN DE PLACA 10-11 A-D	2024/4/30	2024/5/28	4"	28	3957	2,402	182,2	229,2	3259	22,5	21	**107,0**	4
23F	FUNDICIÓN DE PLACA 10-11 A-D	2024/4/30	2024/5/28	4"	28	3921	2,380	180,1	226,5	3221	22,2	21	**105,8**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.