	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6222 **Fecha de informe:** 28/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
34A	FUNDICIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENRE EJES 9-10 Y B-D	2024/5/21	2024/5/28	4"	7	3928	2,384	129,6	163,0	2318	16,0	21	**76,1**	3
34B	FUNDICIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENRE EJES 9-10 Y B-D	2024/5/21	2024/5/28	4"	7	3971	2,410	131,0	164,8	2343	16,2	21	**76,9**	3
34C	FUNDICIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENRE EJES 9-10 Y B-D	2024/5/21	2024/5/28	4"	7	3888	2,360	128,9	162,1	2306	15,9	21	**75,7**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.