	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6229 **Fecha de informe:** 31/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Dias)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxim (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
26E	FUNDICIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	2024/5/3	2024/5/31	4"	28	3988	2,421	234,8	295,3	4200	29,0	28	**103,4**	3
26F	FUNDICIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	2024/5/3	2024/5/31	4"	28	3995	2,425	235,3	296,0	4209	29,0	28	**103,7**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.