	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6235 **Fecha de informe:** 1/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
27D	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 5B Y 5 A'	2024/5/4	2024/6/1	4"	28	3905	2,370	238,6	300,1	4268	29,4	28	**105,1**	3
27E	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 5B Y 5 A'	2024/5/4	2024/6/1	4"	28	3928	2,384	240,9	303,0	4309	29,7	28	**106,1**	3
27F	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 5B Y 5 A'	2024/5/4	2024/6/1	4"	28	3891	2,362	241,7	304,0	4323	29,8	28	**106,5**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.