	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6238 **Fecha de informe:** 4/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
29D	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8A Y 8 A'	2024/5/7	2024/6/4	4"	28	3897	2,366	245,9	309,3	4398	30,3	28	**108,3**	3
29E	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8A Y 8 A'	2024/5/7	2024/6/4	4"	28	3945	2,395	246,7	310,3	4413	30,4	28	**108,7**	3
29F	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8A Y 8 A'	2024/5/7	2024/6/4	4"	28	3908	2,372	244,0	306,9	4364	30,1	28	**107,5**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.