	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6275 **Fecha de informe:** 21/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Dias)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Maxim (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
39A	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 8A'-8B-8C-8D	2024/6/14	2024/6/21	4"	7	3918	2,378	170,6	214,6	3051	21,0	28	**75,2**	3
39B	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 8A'-8B-8C-8D	2024/6/14	2024/6/21	4"	7	3991	2,423	169,4	213,1	3030	20,9	28	**74,6**	3
39C	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 8A'-8B-8C-8D	2024/6/14	2024/6/21	4"	7	3887	2,359	171,3	215,5	3064	21,1	28	**75,5**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.