	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6289 **Fecha de informe:** 22/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Dias)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Maxim (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
40A	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 7A Y 8A	2024/6/15	2024/6/22	4"	7	3891	2,362	173,3	218,0	3100	21,4	28	**76,3**	3
40B	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 7A Y 8A	2024/6/15	2024/6/22	4"	7	3990	2,422	172,0	216,3	3076	21,2	28	**75,8**	3
40C	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 7A Y 8A	2024/6/15	2024/6/22	4"	7	3905	2,370	171,9	216,2	3075	21,2	28	**75,7**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.