	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6290 **Fecha de informe:** 24/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
41A	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5D Y 5B	2024/6/17	2024/6/24	4"	7	3896	2,365	168,6	212,1	3016	20,8	28	**74,3**	3
41B	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5D Y 5B	2024/6/17	2024/6/24	4"	7	3917	2,378	170,1	214,0	3042	21,0	28	**74,9**	4
41C	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5D Y 5B	2024/6/17	2024/6/24	4"	7	3954	2,400	169,4	213,1	3030	20,9	28	**74,6**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.