	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6304 **Fecha de informe:** 28/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
45A	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10A-10C-11B Y 11C	2024/6/21	2024/6/28	4"	7	3947	2,396	170,1	214,0	3042	21,0	28	**74,9**	3
45B	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10A-10C-11B Y 11C	2024/6/21	2024/6/28	4"	7	3990	2,422	167,4	210,6	2994	20,6	28	**73,7**	4
45C	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10A-10C-11B Y 11C	2024/6/21	2024/6/28	4"	7	3896	2,365	166,8	209,8	2983	20,6	28	**73,5**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.